カ ム ア ロ ン グ 楔

品種番号	22−03−135～22−06−110
仕様	2号～5号
ﾒｰｶｰ	㈱安田製作所

適 用

電線用ｶﾑｱﾛﾝｸﾞ本体の楔部に装着し、送電線架線時に電線を把持緊縮し、張力を負荷させるものに使用する

禁止事項

1.本体と楔の号数が合致しないものを使用しない
2.楔の合番が合致しない物は使用しない
3.使用電線と合致しない楔を使用しない
4.本体内部のﾃｰﾊﾟｰ部および楔外部のﾃｰﾊﾟｰ部に、さび、損傷のあるものを使用しない

種類	仕　様	品種番号	システムコード	種類	仕　様	品種番号	システムコード	種類	仕　様	品種番号	システムコード
2号	HDCC−55	22−03−135	30−100−270−15	3号	HDCC−180	22−04−133	30−100−270−20	3号	AS−160　AC−260	22−04−160	30−100−340−10
	HDCC−50	22−03−133	30−100−270−10		HDCC−200(19/3.7)	22−04−135	30−100−270−30		LNOPGW300		30−100−390−80
	HDCC−150	22−01−003	30−100−270−60		HDCC−200(37/2.6)	22−04−134	30−100−270−25		LN−OPGW250,AC260	22−04−192	30−100−390−65
	S−ACSR−80	22−03−160	30−100−290−10		HDCC−250(19/4.1)	22−04−136	30−100−270−40	4号	ACSR−610	22−05−102	30−100−400−10
	ACSR−160	22−03−124	30−100−200−30		ACSR−240	22−04−104	30−100−300−25		TACSR810(ACSR)	22−05−103	30−100−400−30
	AS,AC−70	22−03−107	30−100−230−30		ACSR−250	22−04−105	30−100−300−30		OPGW−290	22−05−125	30−100−460−05
	AS−100	22−03−113	30−100−240−40		ACSR−330(26/4.0,7/3.1)	22−04−107	30−100−300−50		OPGW−500	22−05−126	30−100−460−10
	AC−50	22−03−092	30−100−270−15		ACSR−410	22−04−108	30−100−300−60		LN−OPGW−480	22−05−127	30−100−490−25
	GSC(ST)55	22−03−178	30−100−250−30		IACSR−240	22−04−187	30−100−310−25		LN−TACSR810	22−05−104	30−100−490−05
	GSC(ST)70	22−03−179	30−100−250−40		OPGW−170	22−04−193	30−100−360−05		R−LNTACSR810		30−100−490−45
	OPGW−60	22−03−185	30−100−260−05		OPGW−290	22−04−195	30−100−360−20	5号	TACSR1520	22−06−103	30−100−500−15
	IACSR−160	22−04−185	30−100−210−60		KAS−160	22−04−150	30−100−2390−50		LN−TACSR−960	22−06−110	30−100−590−20
	OPGW−80	22−03−188	30−100−260−25		ST−90	22−03−180	30−100−250−50				
	IACSR−120	22−03−152	30−100−210−40		SBAC−220	22−04−155	30−100−390−55				