

過渡電流接地具（バイパス接地）

適用

電線の切断や接続の際、過渡的に大電流が流れアークを発生させる事がある
これを防止するため電流切断や接続点の両側を事前にバイパス接続しておく時に使用する

品種番号	35-01-016
仕様	バイパス用接地具
メーカー	朝日金属精工



適用電線外径 (mm)	電流規格値 (A)	掌握部直径 (mm)	作業時棒長 (m)	収納時棒長 (m)	接地線全長 (m)	総重量 (kg)	品種番号	システムコード
5~55	100	27	0.4	0.49	14mm ² × 1.5	1.97	35-01-016	40-100-200-80